

ПРЕДМЕТ: Питања – одговори у вези ЈН бр. ЈН бр. В-Д-153/2019-ДМ
Кугласте славине за гас

У складу са чл.63.став 3, Закона о јавним набавкама РС (124/12, 14/15 и 68/15) и захтевом једних од потенцијалних понуђача за додатним информацијама и појашњењем везано за јавну набавку **Кугласте славине за гас, ЈН бр. В-Д-153/2019-ДМ**, наручилац доставља следеће објашњење:

Питање 1.

Молимо Вас да нам за наведену техничку карактеристику кућишта "прохромски челик из одливка W.Nr 1.4409 (сличан Č.4574)", кажете да ли је у питању грешка јер смо од произвођача добили одговор да се кугласте славине за гас не раде од прохромског челика него или од нодуларног лива или челика.

Одговор 1:

У конкурсној документацији у техничким карактеристикама је написано „W.Nr 1.4408 (сличан Č.4574)“ а не „W.Nr 1.4409 (сличан Č.4574)“ као што сте навели.

Није у питању грешка, тј. техничке карактеристике кугластих славина остају као што је наведено у конкурсној документацији у поглављу II.