

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Назив наручиоца:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
Адреса наручиоца:	Нови Сад, Народног фронта 12
Интернет страница наручиоца:	http://www.srbijagas.com/
Врста наручиоца:	Државно јавно предузеће
Редни број јавне набавке:	P-62/2019

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:

Неопходно је обезбедити снабдевање природним гасом индустријске зоне на локацији уз путеве М-7 и Е-75 у Новом Саду (потес северно од Индустријске улице, а источно од државног пута IV-12 М-7), што подразумева изградњу следећих објеката гасоводног система:

- дистрибутивни гасовод, од постојеће градске гасне мреже у Новом Саду до локације уз путеве М-7 и Е-75 у Новом Саду (потес северно од Индустријске улице, а источно од државног пута IV-12 М-7), дужине 4,5 km, пречника DN250, притиска до 16 bar;
- прикључни гасовод и MPC Barry Callebaut (Pul=6-16 bar; Pиз=1-3 bar; Q= 300 Nm³/h)

Дистрибутивни гасовод пречника DN250, притиска до 16 bar

Локација предметног дистрибутивног гасовода пречника DN250, притиска до 16 bar, је од градске гасне мреже средњег притиска у Новом Саду пречника DN500. За изградњу дистрибутивног гасовода пречника DN250, ЈП СРБИЈАГАС ће обезбедити цеви

Траса предметног гасовода иде целом дужином уз магистрални пут М7 Нови Сад – Зрењанин, затим прелази магистрални пут и иде паралелно уз постојећи ауто-пут Е-75, и завршава се повезивањем на постојећи гасовод DN80.

Прикључење на постојећи гасовод пречника DN500 извести топлим прикључком, а на гасовод пречника DN80 помоћу Т комада. На месту прикључења са гасоводом пречника DN500, као и са гасоводом пречника DN80, предвидети секцијске славине.

Са дистрибутивног гасовода пречника DN250, притиска до 16 бар предвидети прикључни гасовод за MPC пречника DN100, притиска до 16 бар у дужини цца 40 м. Почетак прикључног гасовода предвидети наспрам парцеле 243/73 КО Нови Сад III где је предвиђена локација за смештај MPC.

Ров за гасовод може бити ископан ручно или машински.

За све ископе треба утврдити услове стабилности косина страница ископа, а ископе дубине преко 1,5 м треба подградити према важећим нормама.

За све ископе дубље од 1,5 м треба очекивати прилив воде у ископ и решити проблем дренарања. Према категоризацији земљишта GN – 200 овај рејон спада у II–III категорију.

Гасовод се води подземно (укопан на дубини од минимално 1,0m од горње ивице цеви до површине тла) тј. испод зоне смрзавања односно 1,35m испод коловоза градских улица.

Минимално дозвољено растојање гасовода од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља објекта је 3,0m.

Пролази испод некатегорисаних неасфалтираних локалних путева планирани су прекопавањем.

Укрштање са путем М7 Нови Сад -Зрењанин

Укрштање са асфалтираним улицама планирати се под углом од 60° до 90° на следећи начин:

- механичким подбушивањем испод трупа пута у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за мин 1,50 m са сваке стране и
- минимална дубина предметног гасовода и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње заштитне цеви износи 1,50 m.

Крајеви заштитне цеви су херметички затворени, а са једне стране заштитне цеви (или обе, ако је дужина од 20 m) поставља се одзрачна цев \varnothing 60,3 са таблом опоменицом. Одзрачне цеви извести изван путног појаса, на растојању мин. 10 m од ивица крајње коловозне траке, са отворима окренутим на доле и постављеним на висину од мин.2 m изнад површине тла.

Катодна заштита подземних гасовода

Катодну заштиту, тј. поларизацију на заштитни потенцијал, предвидети системом са наметнутом струјом, преузимањем потенцијала са постојећег гасовода МОП 16 бар који се штити станицом катодне заштите (СКЗ):

- гасовода максималног радног притиска МОР=16 пречника \square 273,1 mm и дужине сса 4,5 km,
- прикључног гасовода за MPC „Barry Callebaut“.

Критеријум заштите

Применити критеријум заштите у сагласности са стандардом SRPS EN 12954 (Катодна заштита укопаних или потопљених металних конструкција - Општи принципи и примена на цевоводе) водећи рачуна о дозвољеном степену корозије и утицају катодне заштите на пасивну изолацију.

Контролно мерни стубићи

Предвидети постављање контролно мерних стубића, који служе за мерење потенцијала у циљу формирања криве расподеле заштитног потенцијала, на свим карактеристичним местима:

- на месту постављања изолационих комада,
 - на траси, на растојањима између 1000 и 2000 m,
 - на местима постављања заштитних цеви,
- на укрштањима са страним металним инсталацијама.

MPC Barry Callebaut (Pul=6-16 bar; Pиз=1-3 bar; Q= 300 Nm3/h)

Са предметне MPC-е обезбедиће се снабдевање индустријског потрошача Barry Callebaut.

За потребе инвестиције фабрике Barry Callebaut предвидети укупно 300 Nm3/h. Мерење предвидети на улазу у станицу (6-16 бара). Излаз две линије, радна + резервна линија, излазни притисак 100 мбар.

MPC „ Barry Callebaut “ предвидети на к.п. 243/73 КО Нови Сад III у ограђеном простору димензија 15x10 m у складу са важећим плановима за ову локацију.

Назив из ОРН: радови на изградњи гасовода

Ознака из ОРН: 45231220

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 бр. 312-4728/2019-1 од 16.05.2019. године којим се ЈП СРБИЈАГАС-у препоручује да предузме неопходне активности у циљу изградње гасоводних објеката ради гасификације индустријске зоне која се налази уз путеве М-7 и Е-75 у Новом Саду (потез северно од Индустријске улице, а источно од државног пута IV-12 (М-7)) и да за реализацију покрене преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Република Србија и Град Нови Сад и компанија Barry Callebaut потписали су Меморандум о разумевању ради изградње производног погона чоколаде у Новом Саду на локацији у индустријској зони која се налази уз путеве М-7 и Е-75 у Новом Саду (потез северно од Индустријске улице, а источно од државног пута IV-12 (М-7)). Меморандумом је утврђено да ће Влада Републике Србије и Град Нови Сад, у оквиру својих надлежности и у складу са важећим прописима, обезбедити комуналну инфраструктуру која представља део општег опремања јавне зоне, а у складу са урбанистичком документацијом.

Неопходно је обезбедити снабдевање природним гасом индустријске зоне на локацији уз путеве М-7 и Е-75 у Новом Саду (потес северно од Индустријске улице, а источно од државног пута IV-12 М-7), што подразумева изградњу следећих објеката гасоводног система;

- дистрибутивни гасовод, од постојеће градске гасне мреже у Новом Саду до локације уз путеве М-7 и Е-75 у Новом Саду (потес северно од Индустријске улице, а источно од државног пута IV-12 М-7), дужине 4,5 km, притиска до 16 bar;

- прикључни гасовод и MPC Barry Callebaut (Pul=6-16 bar; Pиз=1-3 bar; Q= 300 Nm3/h)

За стварање предуслова ради гасификације индустријске зоне која се налази уз путеве М-7 и Е-75 у Новом Саду (потез северно од Индустријске улице, а источно од државног пута IV-12 (М-7)), као претходни корак је неопходност хитног проширења градске гасне мреже средњег притиска у Новом Саду како би се обезбедило у потпуности снабдевање потрошача природним гасом у индустријској зони.

На основу наведеног, а због хитности које су проузроковане непредвиђеним догађајима (време да се сагледа терен за израду техничке докуменције), као и усаглашавања рокова са извођачима радова на изградњи производног погона чоколаде компаније Barry Callebaut у Новом Саду, ЈП СРБИЈАГАС према члану 36. став 3) Закона о јавним набавкама, покреће преговарачки поступак због хитности и задатог рока који је дефинисан Закључком Владе Републике Србије.

Хитност је оправдана и из разлога економичности, јер би свако накнадно прикључење на изграђену градску гасну мрежу повећало трошкове прикључења компаније Barry Callebaut као и продужење рокова за покретање производње у производном погону чоколаде .

Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Позив упутити следећим лицима:

- Промонт груп, Нови Сад, Привредникова 4б
- КМ монтаж, Врбас, Сивч Јовгена бб
- Бобар Бешка, Нови Сад, Бранка Бајића 9ђ