

**Pitanje 1:**

Molimo Vas da nam potvrdite da je navedeni uslov iz stav 3. člana 6. modela ugovora (str. 19 od 28) konkursne dokumentacije štamparska greška.

**Odgovor: Pojasnite na šta tačno mislite da je štamparska greška u čl. 6-stav 3**

- приликом испоруке добра преда Наручиоцу сву оригиналну документацију која се односи на предметна добра на начин и у складу са условима из поглавља II конкурсне документације;

**Pitanje 2:**

Molimo Vas da definišete debljinu zida cevi za pozicije 1, 2, 3 i 4.

**Odgovor: 1 mm**

**Pitanje 3:**

Molimo Vas da definišete da li pozicije 1. i 2. treba isporučiti u kolutovima ili u šipkama dužine od 5 - 6 metara.

**Odgovor: Isključivo u šipkama dužine 5 m**

**Pitanje 4:**

Molimo Vas da definišete tvrdoću cevi za pozicije 1, 2, 3 i 4 (meke, srednje tvrde i tvrde)?

**Odgovor: tvrda cev ; standard EN 1057; EN 12735-1; Rm (N/mm<sup>2</sup>) 448,30**

**Pitanje 5:**

Molimo Vas da definišete da li pozicije 3. i 4. treba ponuditi u izvedbi žensko-ženskoj ili muško-ženskoj?

**Odgovor: pozicija 3. Dvodelno koleno 90 (žensko-žensko); pozicija 4. (bakarna spojnica) je jednoznačno određen artikal**

**Pitanje 6:**

Uvidom u stanje na tržištu utvrdili smo da za pozicije 5. i 7. nije jasno definisan zahtev. Kako bi u potpunosti zadovoljili tehničke zahteve i dali ispravnu ponudu, molimo Vas da nam dostavite crteže (ili sliku) sa svim potrebnim dimenzijama i nazivima materijala tražene opreme.

**Odgovor: Pozicija.5 (prilog fotografija)**





**Pitanje 7:**

Takođe, za poziciju 7. molimo da definišete prečnik creva (DN) i namenu.

**Odgovor:** Gasno crevo je izrađeno od nerđajućeg čelika, elastično je i izrađuje se u nazivnim veličinama priključka DN 15, 20 ..., te je shodno tim veličinama i definisan prečnik. (prilog slika)





