

1) Koja je potrebna debljina zida za Cu cev fi18?

ODGOVOR: 1 mm

2) Koja je potrebna debljina zida za Cu cev fi22?

ODGOVOR: 1 mm

3) Koliko je potrebno Cu lukova 90° fi22 sa priključkom muško-žensko a koliko žensko-žensko?

ODGOVOR: SVE DVODELNO (žensko-žensko)

4) Da li za poluholendere mislite na sledeće - slika u prilogu :

- Cu poluholender fi18 - 3/4" i koliko komada vam treba?

- Cu poluholender fi22 - 1" i koliko komada vam treba?

Odgovor na pitanja 4 i 5 je najbolje definisan kroz fotografije u prilogu





5) Koja je namena za prohromske gibljiva creva? Za koji fluid su namenjena? Da li ste mislili na promer creva da je 3/4" ili 5/4" ? Da li crevo treba da ima priključke? U slučaju da je crevo sa prikljucima, da li je priključak sa obe strane 3/4" / 5/4" ili je sa jedne 3/4" a sa druge 5/4"? Da li je priključak spoljni ili unutrašnji navoj? Koliko komada vam treba sa dimenzijom 3/4" a koliko sa 5/4"? Radi razumevanja i lakše komunikacije, ispod vam se nalazi link prohromskih fleksibilnih cevi koje sam pronašao prema vašem predmetu javne nabavke.







