



НОВИ САД
ЈП „СРБИЈАГАС“
Народног фронта бр.12
Нови Сад

**ПРЕДМЕТ: Питања – одговори у вези ЈН бр. ЈН бр. В-Д-43/2019-ДМ
Кугласте славине за гас**

У складу са чл.63.став 3, Закона о јавним набавкама РС (124/12, 14/15 и 68/15) и захтевом једних од потенцијалних понуђача за додатним информацијама и појашњењем везано за јавну набавку **Кугласте славине за гас, ЈН бр. В-Д-43/2019-ДМ**, наручилац доставља следеће објашњење:

Питање 1.

Да ли заптивач седишта мора бити од материјала ПТФЕ са 15% стаклених влакана, или задовољава материјал седишта кугле ПТФЕ, који подноси притисак 1000 пси?

Одговор 1:

Заптивач седишта мора бити од материјала ПТФЕ са 15% стаклених влакана.