



Zainteresovanim licima

Ваш број:

03-04/26800

Наш број:

06.11.2019.

Датум:

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja

U skladu sa čl. 63.stav 3, važećeg zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovor, pojašnjenje na postavljena pitanja koja su u vezi sa pripremanjem ponude za JN бр. D-80/3/19-БГ.

Pitanja:

1. Da li se uz pumpu isporučuje plivajući plovak (kruška)?
2. Data je dubina potapanja 5m. Koja je potrebna visina koju pumpa treba da savlada?
3. Da li Naručilac dozvoljava da pumpa bude isporučena sa izlazom od 2" i ugrađenim prelazom na 1"?,
4. Da li je prihvatljiva ponuda pumpe napona 380/400 V, a sa svim ostalim karakteristikama kao što je traženo u tehničkoj specifikaciji

Odgovor:

1. Pumpa se isporučuje sa plovkom
2. Visina koju pumpa treba da svlada je približno 10 m
3. Izlaz iz pumpe može da bude 2" sa ugrađenim prelazom na 1".
4. Ne, napon pumpe treba da bude 220/240 (monofazna)

С ПОШТОВАЊЕМ,