



Јавно предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природним гасом
„Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта бр. 12, www.srbijagas.com,

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

у отвореном поступку јавне набавке бр. В-Д-43/2019-ИГ
за набавку добра –кугласте славине-

ПИТАЊЕ:

U tehničkom opisu je navedeno da slavine moraju da imaju unutrašnji navoj traženih dimenzija. Da li se zahteva da slavine imaju pravi (BSP) navoj ili konusni (NPT) navoj?

ОДГОВОР:

Slavine trebaju imati pravi navoj (BSP).

1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, сваког радног дана у времену од 8 до 15.30 часова на *e-mail*: ivana.grubacki@srbijagas.com Контакт особа је Ивана Грубачки.