



ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД  
Народног фронта 12

Београд, 04.09.2020. године

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 02-04/15057  
ОД 12.08.2020. ГОДИНЕ ПО ЈН БРОЈ Д-34/1

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац врши измене Конкурсне документације бр. 02-04/15057 од 12.08.2020. године и то:

1. У оквиру Техничког описа партије 2. на страни 10. конкурсне документације, у табели где су описане техничке карактеристике гасомера, код једногрлог гасомера величине Г-4 захтевана је димензија прикључка ДН25 са навојем 1 ¼“.

Врши се измена и она гласи (код једногрлог гасомера величине Г-4 димензија прикључка ДН25 са навојем 2“:

Величина гасомера	G-4	G-4	G-4	G-6	
$Q_{\max}/Q_{\min}$	6/0.04 m <sup>3</sup> /h	6/0.04 m <sup>3</sup> /h	6/0.04 m <sup>3</sup> /h	10/0.06 m <sup>3</sup> /h	
Осно растојање	250 mm	Једногрли	160 mm	250 mm	
Прикључак	DN	25	25	20	25
	Навој	1¼"	2"	1"	1¼"
Укупно комада	<b>5000</b>	<b>1012</b>	<b>1500</b>	<b>600</b>	

2. Врши се измена на страни 53/56, у поглављу 9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде, у делу 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока на следећи начин:

Уместо досадашњег текста: „Гарантни рок не може бити краћи од 2 (две) године, а почиње да тече од дана извршене испоруке добара.“

#### Измена гласи:

„Гарантни рок не може бити краћи од 5 (пет) године, а почиње да тече од дана извршене испоруке добара.“

У свему осталом документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку