

Заинтересованим лицима

Ваш број:

Д-34/1-2

Наш број:

Датум:04.09.2020.....

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - бр.2

У складу са чл. 63. став 3. важећег Закона о јавним набавкама, достављамо одговор - појашњење на постављено питање које је у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. Д-34/1/20 која се односи на јавну набавку добара – Мерачи протока гаса са мехом са температурним компензатором, обликована по партијама.

ПИТАЊЕ 1: У оквиру Техничког описа партије 2, на страни 10 конкурсне документације, у табели где су описане техничке карактеристике гасомера, код једногрлог гасомера величине Г-4 захтева се да димензија прикључка буде ДН25 са навојем 1 ¼“ .

Да ли ће за наручиоца бити прихватљиво да се понуди једногрло мерило величине Г-4 са димензијама прикључка ДН25 и навојем 2“?

ОДГОВОР 1: У Конкурсној документацији на стр. 10 је направљена грешка за позицију једногрлих мерача. Уместо „Прикључак навој 1 ¼“ „, треба да стоји „Прикључак навој 2““. За наручиоца је прихватљиво да се понуди једногрло мерило величине Г-4 са димензијама прикључка ДН25 и навојем 2“.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку Д-34/1