

Заинтересованим лицима

Ваш број:

Д-66/1/20-БГ-1

Наш број:

Датум:18.09.2020.....

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - бр.1

У складу са чл. 63. став 3. важећег Закона о јавним набавкама, достављамо одговор - појашњење на постављено питање које је у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. Д-66/1/20-БГ која се односи на јавну набавку добара – Кугласте навојне славине за гас НП 16.

За све позиције:

ПИТАЊЕ 1: Који је тип навоја ових кугластих славина? Да ли су НПТ или БСП? Да ли су Ф/Ф?

ОДГОВОР 1: Славине морају да имају унутрашњи навој тражених димензија на оба краја, БСП.

ПИТАЊЕ 2: Који је максимални радни притисак славина?

ОДГОВОР 2: Радни притисци до 6 бара.

ПИТАЊЕ 3: Који је материјал тела, материјал кугле?

ОДГОВОР 3: Кућиште треба да буде израђено од месинга. Кугла треба да буде израђена од месинга и хормирана.

ПИТАЊЕ 4: Који је материјал заптивки?

ОДГОВОР 4: Заптивке треба да буду израђене од ПТФЕ-тефлона.

ПИТАЊЕ 5: Да ли ручица треба да буде класична, у жутој боји?

ОДГОВОР 5: Ручица славине треба да буде класична једнострана (не лептир) у жутој боји.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку Д-66/1/20-БГ